

Ergebnis der Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2021 (Auszug)
zur Veröffentlichung gemäß TWV BGBl II 304/2001, § 6, Abs. 2.

Für die Wasserwerksgenossenschaft Winklern

WVA WWG Winklern

Angaben gem. § 6 Abs. (2) Z 3 in der geltenden Fassung:

Entnahmestelle Gemeindeamt 9841 Winklern Nr.9

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	7,5	-	°C
pH-Wert	8,7	-	
Calcium	12,0	-	mg/l
Magnesium	1,76	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	<1	50	mg/l
Sulfat	10,5	-	mg/l
Natrium	2,07	-	mg/l
Kalium	1,63	-	mg/l
Carbonathärte	1,88	-	°dH
Gesamthärte	2,08	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Prüfbericht Nr: 471979 - 457858 vom 28.12.2021

Winklern, am 10.01.2022

Plössnig Josef
Obmann WWG Winklern