

Ergebnis der Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2026 (Auszug)
zur Veröffentlichung gemäß TWV BGBl II 304/2001, § 6, Abs. 2.

Für die Wasserwerksgenossenschaft Winklern

WVA WWG Winklern

Angaben gem. § 6 Abs. (2) Z 3 in der geltenden Fassung:

Entnahmestelle Gemeindeamt 9841 Winklern Nr.9

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	8,3	-	°C
pH-Wert	8,9	-	
Calcium	11,7	-	mg/l
Magnesium	1,54	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	2,43	50	mg/l
Sulfat	9,7	-	mg/l
Natrium	2,07	-	mg/l
Kalium	1,41	-	mg/l
Carbonathärte	1,82	-	°dH
Gesamthärte	2,01	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 344616 vom 23.04.2026

Winklern, am 01.05.2026

Plössnig Josef

Obmann WWG Winklern